

**ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice**

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice

Ev. č. PZ - 355 - 2/2018/PD

Řevnice 4. 7. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. arch. Marcela Krupová
K Severu 254
252 81 Petrov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Jakub Šnajdr, tel.: 950845124, e-mail: jakub.snajdr@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Petrov, k. ú. Petrov u Prahy, č. parc. 143/1
Název stavby : Novostavba mateřské školy
Stavebník : OBEC PETROV, Hlavní 30, 252 81 Petrov
Předložená dokumentace : Společné územní a stavební řízení
Zpracovatel dokumentace : Ing. arch. Marcela Krupová, ČKA 03052, 05/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **20. 6. 2018** a vydává kni v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

- 1) V objektu mateřské školy se umístí zařízení autonomní detekce a signalizace dle zásad uvedených v § 17a odst. 2 a v § 23 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v pozdějším znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Zařízení autonomní detekce a signalizace lze umístit v počtu 2 ks, a to do místností č. 04 a 05.
- 2) Podlahová krytina z PVC realizována v herně a denní místnosti (č. míst. 04 a 05) bude vykazovat minimální třídu reakce na oheň C_{fl}. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad (atest, certifikát) prokazující její třídu reakce na oheň.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požární bezpečnostní řešení (Ing. Lucie Soukeníková, ČKAIT 0013214, 05/2018).
- „Výkres půdorysu“, Ing. arch. Marcela Krupová, ČKA 03052, 05/2018.
- Technická zpráva – stavebně konstrukční část – statika. Ing. Petr Žalský, Ph.D., ČKAIT 0009648, 04/2018

Posouzená dokumentace splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
stanice Řevnice
Havlíčkova 174
3


mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
vedoucí oddělení stavební prevence
vrchní komisař