

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.06.2018

Ing. arch. Marcela Krupová

K Severu 254

252 81 Petrov

Spis. zn.: S-KHSSC 34978/2018

Č. j.: KHSSC 34978/2018

Vyřizuje: Ing. Petra Kovářová

Tel.: 234 118 283

E-mail: petra.kovarova@khsstc.cz

Datum: 10. července 2018

Výzva k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení „Novostavba mateřské školy v Petrově u Prahy“, na pozemku parc. č. 143/1 a 143/18 v k.ú. Petrov

Na základě žádosti investora obce Petrov, se sídlem: Hlavní 30, 252 81 Petrov, IČO: 00241539, zastoupené Ing. arch. Marcelou Krupovou, se sídlem: K Severu 254, 252 81 Petrov, IČO: 67805523, na základě plné moci ze dne 13.06.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze předložený návrh projektové dokumentace.

Po provedeném posouzení konstatuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“), že předložený návrh je **neúplný** ve smyslu požadavků § 110 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s § 1d odst. 1 a přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. K předmětné žádosti o vydání závazného stanoviska nutno doložit:

- 1) **Údaje o celkové ploše pozemku mateřské školy** s uvedením plochy zastavěné části a plochy nezastavěné části pozemku mateřské školy. Upřesnění celkové plochy zahrady určené pro pobyt a hry dětí a údaje o tom, zda bude pozemek mateřské školy oplocen. Plocha školní zahrady mateřské školy určené pro pobyt a hry dětí mateřské školy musí být v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 410“).
- 2) Návrh osvětlovací soustavy - **Studii umělého osvětlení** v denních místnostech dětí a ložnicích. Osvětlovací soustava musí být navržena tak, aby parametry umělého osvětlení splňovaly požadavky stanovené na základě zákona v § 12 odst. 3 vyhlášky 410. Parametry umělého osvětlení musí splňovat normové hodnoty dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 36 0020.
- 3) **Úpravu studie denního osvětlení** v chráněných vnitřních prostorech stavby (denní místnost dětí a prostor pro spaní a cvičení), ve kterých dojde k ovlivnění činitele denní osvětlenosti. Vzhledem k ploše denní místnosti dětí a prostor pro spaní a cvičení musí parametry denního osvětlení v obou výše zmíněných prostorech splňovat normové požadavky – dle § 7 odst. 1 zákona, ve spojení s § 12 vyhlášky 410.

- 4) **Popis stravovacího provozu (výdejny pokrmů)** – jasnou specifikaci prováděných činností v provozu výdejny. Provozní řešení i technologické vybavení stravovacího zařízení musí odpovídat požadavkům stanoveným především v nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004, o hygieně potravin a v zákoně.
- 5) **Popis akustických opatření v denních místnostech dětí.** V řešených pobytových místnostech dětí musí být navržena akustická opatření za účelem zajištění akustické pohody, v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 4b vyhlášky 410.

Do doby doplnění předložené projektové dokumentace o uvedené podklady nemůže Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dokumentaci komplexně posoudit a tedy ani s ní souhlasit, neboť podání neprokazuje soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Vás proto vyzývá k odstranění výše popsaných nedostatků žádosti. Pro předložení doplněné dokumentace se stanovuje termín **nejpozději do 3. srpna 2018.** Nebude-li předmětná dokumentace v uvedeném rozsahu ve stanoveném termínu doplněna a upravena, bude vydáno nesouhlasné závazné stanovisko.

Ing. Alena Šípková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

Rozdělovník

- 1/ adresát
- 2/ KHS odd. HDM a. a.
1+0, S-10/2029