

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

Ing.arch. Marcela Krupová
K severu 254
252 81 Petrov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
27.8.2018

NAŠE ZNAČKA
/Vyj/Ji/2018

VYŘIZUJE/LINKA
Jiřina

BENEŠOV DNE
21.9.2018

VĚC: Vyjádření k výstavbě (napojení) vodovodní a tlakové kanalizační přípojky pro mateřskou školu v obci Petrov u Prahy

Projekt řeší přípojku pitné vody a splaškové kanalizace. Přípojka vody PE DN 40 bude napojena do stávajícího řádu PE DN 110. Vodoměrná sestava bude umístěna v plastové hranaté šachtě 12000x9000x1500. Přípojka splaškové kanalizace DN 50 bude tlaková vzhledem k hloubce stávajícího gravitačního kanalizačního řádu, a bude napojena do stávající šachty gravitačního kanalizačního řádu, kde bude potrubí svedeno cca 300 mm nad dno šachty. Plastová samonosná čerpací stanice 960 x 2500 bude osazena dvěma čerpadly.

Jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v Petrov u Prahy nemáme z technického hlediska námítky k výstavbě vodovodní a tlakové kanalizační přípojky pro mateřskou školu v k.ú. Petrov u Prahy dle projektové dokumentace, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Na stavbu přípojek bude vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem
2. Realizaci přípojek může uskutečnit pouze osoba, nebo firma s oprávněním na provádění vodohospodářských staveb; provádění přípojek svépomocí není povoleno; svépomoc je možná pouze u zemních prací!
3. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě do 1,5m za hranici pozemku a min 1,5m pod hranici terénu
4. Provedení napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, kontrola uložení potrubí ve výkopu a tlaková zkouška přípojky musí být prováděna za přítomnosti zástupce provozovatele; pro uvedení přípojky do provozu je nezbytný jeho souhlas (nutný písemný protokol k tlak. zkoušce!).
5. Pokud existuje pro objekt další zdroj vody (studna, vrt atd.) nesmí být s přípojkou vzájemně propojen
6. Přecerpací šachta musí být co do objemu dimenzována tak, aby při běžné produkci splaškových vod docházelo min. 1x za 24 hod k přecerpání obsahu.
7. Napojení přípojky a kontrola uložení potrubí ve výkopu a zkouška těsnosti gravitační části kanalizační přípojky dle ČSN 75 69 09 a tlaková zkouška výtlačné části kanalizační přípojky musí být prováděny za přítomnosti provozovatele (písemný protokol !);
8. Do čerpací šachty splaškové kanalizace nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů a vody z mytí automobilů
9. Každá přípojka musí být označena příslušnou identifikační tabulkou
10. Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o tlakové zkoušce kanalizační přípojky). Provozovatel vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odkanalizování. Bez uzavřené smlouvy nelze přípojku provozovat. Podle zákona 274/2001 Sb. §10 odst. (2) a § 32 odst. (5) písm. c) se odběratel v případě neuzavření obchodní smlouvy dopouští správního deliktu a vystavuje se postihu dle §32 odst. (7) písm. b).
11. Termín zahájení prací na přípojce musí být oznámen provozovateli minimálně týden předem (tel. 724 431 994 p. Houda, pí. Petráková – 724 431 966 – osazení vodoměru)

VHS Benešov, s.r.o. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury souhlasí se stavbou MŠ na parc.č. 143/1. Na parc.č. 143/1 se nachází na hranicích pozemků vodohospodářská zařízení v naší správě. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení. Vytyčení objednejte u pana Jiřoty, tel.:724 422 202

Naše stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury
Platnost tohoto vyjádření je dva roky

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 885 DIČ CZ47535865
- 30 -

Ing. Jana Vondrušková
Vedoucí technického úseku

TELEFON
317723371

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Benešov u Prahy
č.ú. 1604 -121 / 0100

IČO
47535865 CZ 47535865

DIČ

FAX
317722472