

2

systemové oplechování čela
střechy, viz det. 4

polozapuštěný dešťový svod v
barvě fasády

nejnižší bod u vpusť
+2,877

zobrana proti sněhu
ocelová tyč v barvě střešní
krytiny

hřeben
+5,990

polozapuštěný dešťový svod v
barvě fasády

nejnižší bod u vpusť
+2,658

hřeben
+4,825

odvětrání Rn

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

dešťový svod z obkladem
fasády

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

střešní okno,
7/160, zapuštěné
montáž

zasklený dešťový žlab

systemové oplechování čela
střechy, viz det. 4

spádový kln 1,5% pro
odvodnění žlabů střechy
nejvyšší bod úžlabí
+3,135

spádový kln 1,5% pro
odvodnění žlabů střechy
nejvyšší bod úžlabí
+3,121

17300

1

Poznámka:
U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů
uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, § 44, zák. 137/2006 Sb.)

Při realizaci lze použít jiného výrobce při splnění technických parametrů uvedeného
typu výrobku. Technickými parametry je mj. rozumní pevnostní charakteristiky,
fyzikálně technické vlastnosti, parametry spočítby a výkonu, rozměry, hmotnosti,
hlukové parametry, materiálové provedení, estetické, kvalitativní a provozní vlastnosti,
životnost, způsob obkládání a vazby na ostatní profese.
Případně změny je nutné dokladovat, konzultovat a odsouhlasit projektantem, i.j.
zpracovatelem tohoto projektu.

REV 01, srpen 2018
doplňení 4 střešních oken v severní části střechy

+0,000 = 337,40

Novostavba mateřské školy, Petrov č.p. 143/1

Stavebník	obec Petrov
Stupeň	dokumentace pro výškové řízení
Část	D 1.1 Architektonicko-stavební řešení
Výkres	Střecha
Měřítko	1:50
Projektant	Ing. arch. Marcela Krupová
Datum	leden 2020 č.v. 04